Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)
ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335 _____
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 114 от « 17 » 03 2023 г.

Заказчик (наименование,адрес)	***с.п. Сармаково, Зольского р-на***
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 23
НД на отбор проб	Гост 31861-2012; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	Водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	16.03.2023г., время: 12-42 – 13-03
ата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	16.03.2023г; время: 15-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	16.03.2023г. – 17.03.2023г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лаб-рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере-ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	10	Каптаж № 2	*привкус*	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
		(ул. Первомайская, 1; в/к)	*запах*	*баллы*	0	*2,0*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			мутность	*ЕМФ*	0	*2,6*	*ГОСТ Р 57164-2016*
			цветность	*баллы*	0	*20,0*	*ГОСТ 31868-2012*
			ОМЧ	*КОЕ в 1мл*	Не обнаружено	<50	*МУК 4.2.1018-01*
			ОКБ	*КОЕ в 100мл*	Не обнаружено	Отсутств.	*МУК 4.2.1018-01*
			Колиф..бакт	*КОЕ в 100мл*	Не обнаружено	Отсутств.	*ГОСТ 31955.1-2013*
__	11	Каптаж № 1 (ул. Баева, 1)	*привкус*		0	*2,0*	
			запах		0	*2,0*	
			мутность		0	*2,6*	
			цветность		0	*20,0*	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			Колиф..бакт		Не обнаружено	Отсутств.	
	12	Каптаж № 3 (Птичник)	*привкус*		0	*2,0*	
			запах		0	*2,0*	
			мутность		0	*2,6*	
			цветность		0	*20,0*	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			Колиф..бакт		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			*2,0*	
			запах			*2,0*	
			мутность			*2,6*	
			цветность			*20,0*	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			Колиф..бакт			Отсутств.	

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией ***Сергеева З.Н.***